

Paloilmoittimen Kunnossapito-ohjelma



_____ Paloilmoittimen haltija vastaa kunnossapito-ohjelman toteuttamisesta.
_____ Paloilmoittimen varman toiminnan edellytyksenä on, että huolloissa ja
_____ korjauksissa käytetään maahantuojaa tai maahantuojan valtuuttamaa
_____ huoltoliikettä.

1. Huollot ja tarkastukset	suoritusväli	suorittaja / yritys
Kuukausikokeilu		
Vuositarkastus		

Tarpeenmukainen huolto		
Määräaikaistarkastukset		

2. Kiinteistön varaosat	tyyppi	kpl
Savuilmaisin	IQ8Quad O optinen savuilmaisin	
Monikriteeri	IQ8Quad OT monikriteeri savuilmaisin	
Monikriteeri	IQ8Quad OTblue monikriteeri savuilmaisin	
Monikriteeri	IQ8Quad O2T multikriteeri savuilmaisin	
Lämpöilmaisin	IQ8Quad DM-lämpöilmaisin	
Lämpöilmaisin	IQ8Quad M-lämpöilmaisin	
Palopainike	IQ8Quad	
Painikkeen varalasi	tuote 704960	

3. Yhteystiedot	henkilö / yritys	puh. No:
Laitteen hoitaja		
Laitteen maahantuoja	Honeywell Life Safety Oy www.eltek.fi	020 752 2550
Vastuuhenkilö		
Huoltoliike		

4. Dokumentointi

Keskuksen yhteydessä säilytettävät

Paikantamiskaaviot

Käyttö- ja hoito-ohjeet

säilytetään kiinteistön osoittamassa paikassa:

Toteutuspöytäkirja

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Varmennustarkastuspöytäkirja

Määräaikaistarkastuspöytäkirja

Leimatut asennussuunnitelmat

Kunnossapito-ohjelman laatija: _____

päiväys: _____ Allekirjoitus _____